

Informe de extensión compacto nº: 12_02883

Fecha de emisión: 25/07/2012

Página 1 de 1

Cliente: **Asistencia y Seguridad RoconsA**
Contacto: **David Santamaría**
Dirección: **C. Juan Bautista de Toledo, 30
28002 Madrid**

Normas de aplicación: **UNE-EN 1627:2011**
UNE-EN 1628:2011
UNE-EN 1630:2011

Identificación

Puerta acorazada de una hoja de (2020 x 820) mm de referencia:

ZOAK

Ensayos

- Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/28:2011) **CORRECTO**
(expediente nº: 12_00665)
- Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/30:2011) **CORRECTO**
(expedientes nº: 12_00665, 12_02711)

Clasificación (UNE-EN 1627:2011)

CLASE 5

- Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro en las fechas indicadas.
- La clasificación emitida es el resultado de los ensayos recogidos en los informes nº 29054, 12_02711 y 12_02883. Estos informes contienen la información completa sobre la ejecución de los ensayos y las características de la puerta.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.