

Informe compacto nº: 29054-12_02839

Fecha de recepción: 22/11/2011
Fecha de inicio: 22/11/2011
Fecha de finalización: 23/11/2011
Fecha de emisión: 24/07/2012

Página 1 de 1

Cliente: **ROCONSA**
Contacto: **David Santamaría**
Dirección: **C. Juan Bautista de Toledo, 30
28002 Madrid**

Normas de aplicación: **UNE-EN 1627:2011**
UNE-EN 1628:2011
UNE-EN 1630:2011

Identificación

Puerta acorazada de una hoja de (2000 x 811) mm de referencia:

OLIMPO

Ensayos

- Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/28:2011) **CORRECTO**
- Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/30:2011) **CORRECTO**

Clasificación (UNE-EN 1627:2011)

CLASE 4

- Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro en las fechas indicadas.
- La clasificación emitida es el resultado de los ensayos recogidos en los informes nº 29054 y 12_02839. Estos informes contienen la información completa sobre la ejecución de los ensayos y las características de las puertas de las series OLIMPO y VULCANO.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.